

Số: 334 /2015/BC – VIWASUPCO - KT
V/v: Khắc phục sự cố trên tuyến ống truyền tải
nước sạch sông Đà - Hà Nội tại Km26+760 Đại lộ
Thăng Long

Hoà Bình, ngày 22 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình Xây dựng
- Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội
- Tổng Công ty CP XNK & XD Việt Nam - VINACONEX

Công ty Cổ phần Nước sạch VINACONEX (VIWASUPCO) gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan Ban, Ngành đoàn thể, Ban lãnh đạo Tổng công ty VINACONEX đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Vào hồi 11h45 ngày 21/7/2015, Trên tuyến ống truyền tải nước sạch sông Đà – Hà Nội tại Km26+760 Đại lộ Thăng Long của Công ty đã xảy ra sự cố đường ống cấp nước DN1600 – CSTT cấp nước cho khu vực phía Tây Nam thành phố Hà Nội. Ngay khi phát hiện, Công ty đã nhanh chóng huy động máy móc, trang thiết bị và nhân sự để triển khai thực hiện những công việc sau:

- Tạm ngừng cấp nước, thông báo cho các khách hàng của Công ty.
- Tổ chức công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong suốt quá trình xử lý.

Sau khi xác định tình trạng bục vỡ của ống Công ty đưa ra phương án xử lý như sau:

- + Bơm, hút nước trong đường ống.
- + Ép cọc cừ larsen bảo vệ chống sụt lún đường cao tốc.
- + Đào đất hạ tải và đào đất xuống dưới đáy ống.
- + Cát, cẩu ống lên bờ.
- + Gia cố đáy móng bằng hỗn hợp cát trộn xi măng.
- + Lắp đặt ống CSTT DN1600.
- + Thử áp lực mới nối.
- + Chèn hỗn hợp cát trộn xi măng đảm bảo chặt đáy ống và xung quanh ống đến đỉnh ống.
- + Xúc, xả tuyến ống.
- + Cấp nước trở lại.
- + Hoàn trả mặt bằng (đảm bảo đúng như thiết kế ban đầu).

Với sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo xử lý nhanh thuộc Tổng Công ty CP VINACONEX, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty như: Công ty VIMECO, Công ty VIGLAFICO, v..v.. nên Công ty đã cấp nước trở lại cho nhân dân Thủ đô Hà Nội vào hồi 02h30 ngày 22/07/2014. Công ty sẽ tiếp tục làm việc để hoàn trả mặt bằng theo đúng yêu cầu.

Công ty kính báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT.HĐQT cty (B/c)
- TGĐ Cty (B/c)
- Lưu TCHC, KT.

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VINACONEX



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Quốc Dương